



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Управляющая компания Протвино»

142281, Московская область, г. Протвино, Центральный проезд, д.3
Тел.: 74-74-21 E-mail: ukr-protvino@mail.ru
ИНН/КПП: 5037011840 / 503701001 ОГРН: 1185074008459

код из Москвы и из других городов (4967)



Утверждаю:

Главный инженер МБУ «УКП»

А.Р. Гайнуллин

АКТ

обследования системы вентиляции жилого дома

г. Протвино

«24» января 2023г.

Комиссия в составе:

Представителей МБУ «УКП» Бейжик Ю.А.

Представителя ООО «АЭЛИТА»:

Специалист по обслуживанию систем вентиляции Ворошич А.А.

составила настоящий акт о том, что «24» января 2023 г. проведена контрольная проверка системы естественной вентиляции: вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги по адресу: ул. Советский, дом № 3.

Пог.	канал	м/с
I пог.	канал 1	0,4 м/с
	канал 2	0,3 м/с
	канал 3	0,4 м/с
II пог.	канал 1	0,3 м/с
	канал 2	0,35 м/с
	канал 3	0,3 м/с
III пог.	канал 1	0,3 м/с
	канал 2	0,4 м/с
	канал 3	0,35 м/с
IV пог.	канал 1	0,4 м/с
	канал 2	0,3 м/с
	канал 3	0,3 м/с

На момент обследования вентиляционные каналы находятся в рабочем состоянии. Система естественной вентиляции в жилом доме № 3, по адресу: ул. Советский пр-д готова к дальнейшей эксплуатации.

Представитель МБУ «УКП»

Бейжик Ю.А.

Представитель ООО «АЭЛИТА»:

Специалист по обслуживанию систем вентиляции

Ворошич А.А.