



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Управляющая компания Протвино»

142281, Московская область, г. Протвино, Центральный проезд, д.3

Тел.: 74-74-21 E-mail: ukp-protvino@mail.ru

ИНН/КПП: 5037011840 / 503701001 ОГРН: 1185074008459

код из Москвы и из других городов (4967)



Утверждаю:
Главный инженер МБУ «УКП»

А.Р. Гайнуллин

Акт

обследования системы вентиляции жилого дома

г. Протвино

« 16 » 01 2023г.

Комиссия в составе:

Представителей МБУ «УКП» Бейник Ю.А.

Представителя ООО «АЭЛИТА»:

Специалист по обслуживанию систем вентиляции Рябичев В.М.

составила настоящий акт о том, что « 16 » 01 2023 г. проведена контрольная проверка системы естественной вентиляции: вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги по адресу: ул. Ленина, дом № 2.

<u>I пер.</u>	<u>канал 1</u>	<u>0,5</u>	м/с;
	<u>канал 2</u>	<u>0,4</u>	м/с;
	<u>канал 3</u>	<u>0,5</u>	м/с;
	<u>канал 4</u>	<u>0,6</u>	м/с;
			м/с;
<u>II пер.</u>	<u>канал 1</u>	<u>0,4</u>	м/с;
	<u>канал 2</u>	<u>0,5</u>	м/с;
	<u>канал 3</u>	<u>0,5</u>	м/с;
	<u>канал 4</u>	<u>0,4</u>	м/с;
			м/с;
<u>III пер.</u>	<u>канал 1</u>	<u>0,5</u>	м/с;
	<u>канал 2</u>	<u>0,5</u>	м/с;
	<u>канал 3</u>	<u>0,6</u>	м/с;
	<u>канал 4</u>		м/с;

На момент обследования вентиляционные каналы находятся в рабочем состоянии. Система естественной вентиляции в жилом доме № 2, по адресу: ул. Ленина готова к дальнейшей эксплуатации.

Представитель МБУ «УКП»

Бейник Ю.А.

Представитель ООО «АЭЛИТА»:

Специалист по обслуживанию систем вентиляции

Рябичев В.М.