



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Управляющая компания Протвино»

142281, Московская область, г. Протвино, Центральный проезд, д.3

Тел.: 74-74-21 E-mail: ukp-protvino@mail.ru

ИНН/КПП: 5037011840 / 503701001 ОГРН: 1185074008459

код из Москвы и из других городов (4967)



Утверждаю:

Главный инженер МБУ «УКП»

А.Р. Гайнуллин

Акт

обследования системы вентиляции жилого дома

г. Протвино

« 16 » 01 2023г.

Комиссия в составе:

Представителей МБУ «УКП» Бейник Ю.А.

Представителя ООО «АЭЛИТА»:

Специалист по обслуживанию систем вентиляции Рабинчев В.М.

составила настоящий акт о том, что « 16 » 01 2023 г. проведена контрольная проверка системы естественной вентиляции: вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги по адресу: ул. Ленина, дом № 4.

I этаж	канал 1	0,6	м/с;
	канал 2	0,5	м/с;
	канал 3	0,4	м/с;
II этаж	канал 1	0,4	м/с;
	канал 2	0,4	м/с;
	канал 3	0,35	м/с;
III этаж	канал 1	0,4	м/с;
	канал 2	0,5	м/с;
	канал 3	0,5	м/с;
IV этаж	канал 1	0,6	м/с;
	канал 2	0,7	м/с;
	канал 3	0,4	м/с;
			м/с;
			м/с;

На момент обследования вентиляционные каналы находятся в рабочем состоянии. Система естественной вентиляции в жилом доме № 4, по адресу: ул. Ленина готова к дальнейшей эксплуатации.

Представитель МБУ «УКП»

Бейник Ю.А.

Представитель ООО «АЭЛИТА»:

Специалист по обслуживанию систем вентиляции

Рабинчев В.М.