



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«Управляющая компания Протвино»

142281, Московская область, г. Протвино, Центральный проезд, д.3

Тел.: 74-74-21 E-mail: ukp-protvino@mail.ru

ИНН/КПП: 5037011840 / 503701001 ОГРН: 1185074008459

код из Москвы и из других городов (4967)



Утверждаю:

Главный инженер МБУ «УКП»

А.Р. Гайнуллин

Акт

обследования системы вентиляции жилого дома

г. Протвино

« 20 » 01 2023г.

Комиссия в составе:

Представителей МБУ «УКП» Бейник Ю.А

Представителя ООО «АЭЛИТА»:

Специалист по обслуживанию систем вентиляции Рябиничев В.М

составила настоящий акт о том, что « 20 » 01 2023 г. проведена контрольная проверка системы естественной вентиляции: вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги по адресу: ул. Московская, дом № 10.

<u>1 этаж</u>	<u>канал 1</u>	<u>0,6</u> м/с;
	<u>канал 2</u>	<u>0,5</u> м/с;
	<u>канал 3</u>	<u>0,4</u> м/с;
	<u>канал 4</u>	<u>0,5</u> м/с;
<u>2 этаж</u>	<u>канал 1</u>	<u>0,5</u> м/с;
	<u>канал 2</u>	<u>0,4</u> м/с;
	<u>канал 3</u>	<u>0,5</u> м/с;
	<u>канал 4</u>	<u>0,4</u> м/с;
<u>3 этаж</u>	<u>канал 1</u>	<u>0,4</u> м/с;
	<u>канал 2</u>	<u>0,35</u> м/с;
	<u>канал 3</u>	<u>0,5</u> м/с;
	<u>канал 4</u>	<u>0,4</u> м/с;
		м/с;
		м/с;

На момент обследования вентиляционные каналы находятся в рабочем состоянии. Система естественной вентиляции в жилом доме № 10, по адресу: ул. Московская готова к дальнейшей эксплуатации.

Представитель МБУ «УКП»

Бейник Ю.А

Представитель ООО «АЭЛИТА»:

Специалист по обслуживанию систем вентиляции

Рябиничев В.М