



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Управляющая компания Протвино»

142281, Московская область, г. Протвино, Центральный проезд, д.3

Тел.: 74-74-21 E-mail: ukp-protvino@mail.ru

ИНН/КПП: 5037011840 / 503701001 ОГРН: 1185074008459

код из Москвы и из других городов (4967)



Утверждаю:

Главный инженер МБУ «УКП»

А.Р. Гайнуллин

АКТ

обследования системы вентиляции жилого дома

г. Протвино

« 23 » июля 2023г.

Комиссия в составе:

Представителей МБУ «УКП»

Бейкис Ю.А.

Представителя ООО «АЭЛИТА»:

Специалист по обслуживанию систем вентиляции

Ворошич АА

составила настоящий акт о том, что « 23 » июля 2023 г. проведена контрольная проверка системы естественной вентиляции: вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги по адресу: ул. Московская, дом № 11.

канал 1	0,8	м/с;
канал 2	0,7	м/с;
канал 3	0,5	м/с;
канал 4	0,6	м/с;
		м/с;
		м/с;
		м/с;
		м/с;
		м/с;
		м/с;
		м/с;
		м/с;

На момент обследования вентиляционные каналы находятся в рабочем состоянии. Система естественной вентиляции в жилом доме № 11, по адресу: ул. Московская готова к дальнейшей эксплуатации.

Представитель МБУ «УКП»

Бейкис Ю.А.

Бейкис Ю.А.

Представитель ООО «АЭЛИТА»:

Специалист по обслуживанию систем вентиляции

Ворошич АА

Ворошич АА