



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Управляющая компания Протвино»

142281, Московская область, г. Протвино, Центральный проезд, д.3

Тел.: 74-74-21 E-mail: ukr-protvino@mail.ru

ИНН/КПП: 5037011840 / 503701001 ОГРН: 1185074008459

код из Москвы и из других городов (4967)



Утверждаю:

Главный инженер МБУ «УКП»

А.Р. Гайнуллин

АКТ

обследования системы вентиляции жилого дома

г. Протвино

«23» января 2023г.

Комиссия в составе:

Представителей МБУ «УКП» Бейкис Ю.А

Представителя ООО «АЭЛИТА»:

Специалист по обслуживанию систем вентиляции Ворошик АА

составила настоящий акт о том, что «23» января 2023 г. проведена контрольная проверка системы естественной вентиляции: вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги по адресу: ул. Московская, дом № 12.

<u>I</u> пог.	канал 1	0,4	м/с;
	канал 2	0,3	м/с;
	канал 3	0,45	м/с;
	канал 4	0,5	м/с;
<u>II</u> пог.	канал 1	0,6	м/с;
	канал 2	0,5	м/с;
	канал 3	0,5	м/с;
	канал 4	0,6	м/с;
<u>III</u> пог.	канал 1	0,4	м/с;
	канал 2	0,45	м/с;
	канал 3	0,4	м/с;
	канал 4	0,6	м/с;
			м/с;
			м/с;

На момент обследования вентиляционные каналы находятся в рабочем состоянии. Система естественной вентиляции в жилом доме № 12, по адресу: ул. Московская готова к дальнейшей эксплуатации.

Представитель МБУ «УКП»

Бейкис Ю.А

Бейкис Ю.А

Представитель ООО «АЭЛИТА»:

Специалист по обслуживанию систем вентиляции

Ворошик АА

Ворошик АА