



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Управляющая компания Протвино»

142281, Московская область, г. Протвино, Центральный проезд, д.3

Тел.: 74-74-21 E-mail: ukp-protvino@mail.ru

ИНН/КПП: 5037011840 / 503701001 ОГРН: 1185074008459

код из Москвы и из других городов (4967)



Утверждаю:

Главный инженер МБУ «УКП»

А.Р. Гайнуллин

Акт

обследования системы вентиляции жилого дома

г. Протвино

« 20 » 01 2023г.

Комиссия в составе:

Представителей МБУ «УКП» Бейкеев Ю.А

Представителя ООО «АЭЛИТА»:

Специалист по обслуживанию систем вентиляции Рябиничев В.М

составила настоящий акт о том, что « 20 » 01 2023 г. проведена контрольная проверка системы естественной вентиляции: вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги по адресу: ул. Московская, дом № 6.

I пор.	канал 1	0,65	м/с;
I пор.	канал 2	0,6	м/с;
II пор.	канал 1	0,5	м/с;
II пор.	канал 2	0,7	м/с;
III пор.	канал 1	0,8	м/с;
III пор.	канал 2	0,6	м/с;
IV пор.	канал 1	0,5	м/с;
IV пор.	канал 2	0,4	м/с;
V пор.	канал 1	0,35	м/с;
V пор.	канал 2	0,4	м/с;
VI пор.	канал 1	0,5	м/с;
VI пор.	канал 2	0,6	м/с;
			м/с;
			м/с;

На момент обследования вентиляционные каналы находятся в рабочем состоянии. Система естественной вентиляции в жилом доме № 6, по адресу: ул. Московская готова к дальнейшей эксплуатации.

Представитель МБУ «УКП»

Бейкеев Ю.А

Представитель ООО «АЭЛИТА»:

Специалист по обслуживанию систем вентиляции

Рябиничев В.М