



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Управляющая компания Протвино»

142281, Московская область, г. Протвино, Центральный проезд, д.3

Тел.: 74-74-21 E-mail: ukp-protvino@mail.ru

ИНН/КПП: 5037011840 / 503701001 ОГРН: 1185074008459

код из Москвы и из других городов (4967)



Утверждаю:

Главный инженер МБУ «УКП»

А.Р. Гайнуллин

А.Р. Гайнуллин

Акт

обследования системы вентиляции жилого дома

г. Протвино

« 17 » 01 2023г.

Комиссия в составе:

Представителей МБУ «УКП» Бейкеев Ю.А.

Представителя ООО «АЭЛИТА»:

Специалист по обслуживанию систем вентиляции Рябичев В.М.

составила настоящий акт о том, что « 17 » 01 2023 г. проведена контрольная проверка системы естественной вентиляции: вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги по адресу: ул. Победы, дом № 2А.

<u>Левая сторона</u>		
канал 1	<u>0,7</u>	м/с;
канал 2	<u>0,6</u>	м/с;
канал 3	<u>0,5</u>	м/с;
канал 4	<u>0,4</u>	м/с;
канал 5	<u>0,5</u>	м/с;
<u>Правая сторона</u>		
канал 1	<u>0,6</u>	м/с;
канал 2	<u>0,5</u>	м/с;
канал 3	<u>0,5</u>	м/с;
канал 4	<u>0,4</u>	м/с;
канал 5	<u>0,5</u>	м/с;
		м/с;
		м/с;

На момент обследования вентиляционные каналы находятся в рабочем состоянии. Система естественной вентиляции в жилом доме № 2А, по адресу: ул. Победы готова к дальнейшей эксплуатации.

Представитель МБУ «УКП»

Бейкеев Ю.А.

Бейкеев Ю.А.

Представитель ООО «АЭЛИТА»:

Специалист по обслуживанию систем вентиляции

Рябичев В.М.

Рябичев В.М.