



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Управляющая компания Протвино»

142281, Московская область, г. Протвино, Центральный проезд, д.3
Тел.: 74-74-21 E-mail: ukp-protvino@mail.ru
ИНН/КПП: 5037011840 / 503701001 ОГРН: 1185074008459

код из Москвы и из других городов (4967)



Утверждаю:
Главный инженер МБУ «УКП»

А.Р. Гайнуллин

АКТ

обследования системы вентиляции жилого дома

г. Протвино

« 25 » января 2023г.

Комиссия в составе:

Представителей МБУ «УКП» Бейжеск Ю.А

Представителя ООО «АЭЛИТА»:

Специалист по обслуживанию систем вентиляции Ворошич АА

составила настоящий акт о том, что « 25 » января 2023 г. проведена контрольная проверка системы естественной вентиляции: вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги по адресу: ул. Школьная, дом № 14.

<u>I</u> пог.	канал 1	0,5	м/с;
	канал 2	0,4	м/с;
	канал 3	0,4	м/с;
	канал 4	0,5	м/с;
<u>II</u> пог.	канал 1	0,6	м/с;
	канал 2	0,6	м/с;
	канал 3	0,5	м/с;
	канал 4	0,55	м/с;
<u>III</u> пог.	канал 1	0,6	м/с;
	канал 2	0,5	м/с;
	канал 3	0,5	м/с;
	канал 4	0,6	м/с;
			м/с;
			м/с;

На момент обследования вентиляционные каналы находятся в рабочем состоянии. Система естественной вентиляции в жилом доме № 14, по адресу: ул. Школьная готова к дальнейшей эксплуатации.

Представитель МБУ «УКП»

Бейжеск Ю.А

Представитель ООО «АЭЛИТА»:

Специалист по обслуживанию систем вентиляции

Ворошич АА