



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Управляющая компания Протвино»

142281, Московская область, г. Протвино, Центральный проезд, д.3
Тел.: 74-74-21 E-mail: uкр-protvino@mail.ru
ИНН/КПП: 5037011840 / 503701001 ОГРН: 1185074008459

код из Москвы и из других городов (4967)



Утверждаю:

Главный инженер МБУ «УКП»

А.Р. Гайнуллин

АКТ

обследования системы вентиляции жилого дома

г. Протвино

« 26 » января 2023г.

Комиссия в составе:

Представителей МБУ «УКП» Бейкеев Ю.А

Представителя ООО «АЭЛИТА»:

Специалист по обслуживанию систем вентиляции Ворошич АА

составила настоящий акт о том, что « 26 » января 2023 г. проведена контрольная проверка системы естественной вентиляции: вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги по адресу: ул. Шкальная, дом № 16.

| Пояс | Канал | Скорость, м/с |
|----------|---------|---------------|
| I пояс | канал 1 | 0,6 |
| | канал 2 | 0,7 |
| | канал 3 | 0,6 |
| | канал 4 | 0,65 |
| II пояс | канал 1 | 0,4 |
| | канал 2 | 0,5 |
| | канал 3 | 0,4 |
| | канал 4 | 0,7 |
| III пояс | канал 1 | 0,6 |
| | канал 2 | 0,6 |
| | канал 3 | 0,5 |
| | канал 4 | 0,7 |

На момент обследования вентиляционные каналы находятся в рабочем состоянии. Система естественной вентиляции в жилом доме № 16, по адресу: ул. Шкальная готова к дальнейшей эксплуатации.

Представитель МБУ «УКП»

Бейкеев Ю.А

Представитель ООО «АЭЛИТА»:

Специалист по обслуживанию систем вентиляции

Ворошич АА